

ROHAFLO GmbH ▪ Bergstraße. 17 ▪ 37020 Bergdorf ▪ Ansprechpartner: Hr. Bergmann
 Bearbeitung: Dr. Hufenbach & Partner GmbH ▪ Düstere-Eichen-Weg 50 ▪ 37073 Göttingen ▪
 Ansprechpartner: Dr. Gerd Hering

Beschreibung der Anlage	Typenbezeichnung	Fabr.-Nr.	Inbetriebnahme	Hersteller/Wartungsfirma	Wartung	Letzte Prüfung	Prüfintervalle	Bemerkung
Löschwasseranlage, Füll- und Entleerstation	NT 1000 DN50	Wartungsnummer 05-045	Inbetriebnahme 25.08.19XX	Mustermann GmbH 00000 Musterstadt 0000/XXXX	Fa. Mustermann		Siehe Aufstellung	Wartungsintervalle, Prüfung durch Betriebspersonal, siehe Beschreibung, wird nicht durchgeführt
Löschwasseranlage, Naß/Trockenstation	NT 1000 DN50	Wartungsnummer 05-045 NT-Nr. 10.913	Inbetriebnahme 25.08.19XX	Mustermann GmbH 00000 Musterstadt 0000/XXXX	Fa. Mustermann	09.12.XX nächste 06/XX	Siehe Aufstellung	Wartungsintervalle, Prüfung durch Betriebspersonal, siehe Beschreibung, wird nicht durchgeführt Wand
Feuerwehranschluss				Fa. Sowieso Mietvertrag				Verwaltung des Übertragungsweges
BMA				Fa. XXXX			¼ Wartungs-Funktionsprüfung	

ROHAFLO GmbH ▪ Bergstraße. 17 ▪ 37020 Bergdorf ▪ Ansprechpartner: Hr. Bergmann
 Bearbeitung: Dr. Hufenbach & Partner GmbH ▪ Düstere-Eichen-Weg 50 ▪ 37073 Göttingen ▪
 Ansprechpartner: Dr. Gerd Hering

Beschreibung der Anlage	Typen- bezeichnung	Fabr.-Nr.	Inbetrieb- nahme	Hersteller/Wa- rtungsfirma	Wartung	Letzte Prüfung	Prüfintervalle	Bemerkung
BMA „Smoke-ex-EL					Fa.XXXX	09/XX		
Feuerlöscher	PG 12H PG 6H KS 5/6 W10				Muster Feuerschutz	13.12.XX		
Heizungsanlage					Fa XXXX Haustechnik		jährlich	
Alarmanlage					Fa. Mustermann 0000 Musterstadt 000/XXXX	27.11.XX Service Auftrag	Auf Bedafr bez. Nach Störmeldung	
Stapler				Fa.ZZZZ			Elektronische Wartungsanzeige am Stapler	
Rolltore								
Hebebühnen				Fa.Musterman n		04.07.XX	jährlich	

ROHAFLO GmbH ▪ Bergstraße. 17 ▪ 37020 Bergdorf ▪ Ansprechpartner: Hr. Bergmann
Bearbeitung: Dr. Hufenbach & Partner GmbH ▪ Düstere-Eichen-Weg 50 ▪ 37073 Göttingen ▪
Ansprechpartner: Dr. Gerd Hering

Beschreibung der Anlage	Typen-bezeichnung	Fabr.-Nr.	Inbetrieb-nahme	Hersteller/Wa-rtungsfirma	Wartung	Letzte Prüfung	Prüfintervalle	Bemerkung
				Musterheim				
Gasregler					Stadtwerke		Wird durch Stadt geprüft	

Schlüsseltausch und Abnahme Feuerwehrschränke mit Feuerwehr am 22.08.XX. Übernahme von 3 Schlüsseln, Zufahrtstor Halle, Alarmschloss Halle, Haustür Büro

XXXX Auftrag nicht erteilt

Beauftragung gem. Schreiben vom 28.09.XX (Angebot 91003889)

- ¼-jährlich Brandmeldeanlage (Artikel 4080 gem. Angebot)
- jährlich Prüfung aller Komponenten der Brandmeldeanlage
- RWA-Anlagen entspr. Hersteller Richtlinien auf Funktions- und Betriebssicherheit (Art. 40530)
- Prüfung der Wandhydranten (40599), Feuerhähne, Haspeln, Schläuchen, Strahlrohre
- Jährliche Überprüfung Nass-/Trockenstation

XXXXX

Wartungsauftrag gem. Schreiben vom 25.06.XX, laut Angebot vom 09.08.XX WAA-0008065, WA 05-045

- ½-j. nach DIN 14463 Füll und Entleerstation
- jähr. DIN 14461 Wandhydranten Druckprüfung
- 5-jährl. Nach 14811 Druckprüfung Schlauch
- Einspeisung und Entnahmestellen DIN 14462 jährlich

Letzter Prüfbericht gefunden für 09.12.XX

XXXXX

Die Fa. Wurde mit Schreiben vom 10.09.XX gekündigt,

Angebot über erneute Wartung dann 18.07.XX

es gibt aber ein Prüfbericht von 27.02.XX

XXXX

Prüft Feuerlöscher

Letzte Prüfung 13.12.XX